



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

消防安全簡報

(2025第9期 总第9期)

后勤保卫处

2026年12月

- 一、常规工作落实情况
- 二、重要工作开展情况和工作亮点
- 三、消防安全监督检查情况通报
- 四、相关法规学习

【一】常规工作落实情况

◇ 12月1日，牵头组织校内服务单位开展2025年下半年消防安全培训及演练工作；

◇ 12月9日，对已完成的教学主楼屋面风机控制柜更换项目进行验收；

◇ 12月15日，谋划2025年度校园建筑消防设施年度检测相关事宜；

◇ 12月22日，更换前期检查发现的教学2#楼屋面水箱老化浮球阀；

◇ 12月23日—26日，组织开展校内楼宇室内消火栓水带专项检查；

◇ 12月25日，谋划校档案室加装气体灭火系统相关事宜；

◇ 12月27日—28日，组织开展2025年度校园建筑消防设施检测工作；

◇ 12月31日，开展节前消防安全大检查。

◇ 12月份，消防维保单位规范落实了2次消防维保服务，配合消防安全工作2次。

【二】重要工作开展情况和工作亮点

△ 12月3日，迎接江苏省教育厅来校指导并开展安全检查，积极配合完成检查工作；

△ 12月12日，应急处置6#宿舍楼屋面水箱漏水问题，同

步举一反三对7处屋面水箱开展专项检查，筑牢设施安全防线；

△ 12月16日，迎接铜山区消防救援大队来校指导并开展“消防双随机”检查，全力做好迎检及问题整改衔接；

△ 12月24日，快速应急处置9#楼屋面漏水事宜，保障楼宇正常使用；

△ 12月29日，及时应急处置4#宿舍楼凌晨烟感报警事宜，排除安全隐患，确保师生住宿安全。

△ 我校12月份消防安全管理工作在江苏省单位消防安全管理系统中履职评分高于95分，居全区前列。

【三】消防安全监督检查情况通报

本月监督检查发现问题主要集中在学生公寓，已协同处理：

☆ **疏散通道隐患**：宿舍7#楼5层存在疏散通道被晾衣架占用的重大安全隐患，已拍照取证，并协同学生工作处宿舍管理中心完成清理。

☆ **系统误报警情**：智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感火警报警23次，涉及多个房间。经核查，均为学生吸烟或其他活动误触发，已对相关学生进行批评教育，并将记录反馈至学生工作处。

☆ **人为破坏设施**：智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感

防拆故障报警 12 次，涉及多个房间。经查，均系学生自行拆除所致，已对涉事学生进行批评教育，相关记录同步反馈至学生工作处。

【四】相关消防法规学习

《中华人民共和国消防法》第 64 条：过失引发火灾可处 10-15 日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第 115 条“失火罪”，最高判 7 年有期徒刑。

《中华人民共和国消防法》第 28 条、第 60 条：占用、堵塞、封闭消防通道，个人处警告、10-15 日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第 139 条“消防责任事故罪”，最高判 7 年有期徒刑。

珍爱生命从防火做起，杜绝隐患从自我做起。

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。

