



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

消防安全簡報

(2026第2期 总第11期)

后勤保卫处

2026年4月

- 一、常规工作落实情况
- 二、重要工作开展情况和工作亮点
- 三、消防安全监督检查情况通报
- 四、相关法规学习

【一】常规工作落实情况

◇ 4月5日—7日，更换文体馆故障疏散指示灯1处，加固7#宿舍楼室内消火栓箱体1处，确保消防标识与供水设施完好有效。

◇ 4月8日—10日，为校内垃圾箱配置消防水瓶50组，提升重点部位初期火情处置能力。

◇ 4月13日，对3月份下达的6份火灾隐患整改通知书逐项复查，落实隐患闭环整改责任。

◇ 4月15日—19日，开展消防安全“灯下黑”专项整治，累计调整应急照明灯照明角度271个点位。

◇ 4月22日—24日，开展消防水带专项检查，累计更换临期水带89条；4月23日，为汽车实训基地更换临期灭火器6组（12具），保障器材及时更新，在位完好。

◇ 4月28日，协同宿舍无线烟感技术组完成全校烟感系统维保，提升智能预警可靠性。

◇ 4月30日，开展国际劳动节前消防安全专项检查，全面排查重点部位隐患，落实节前安全保障措施。

◇ 4月全月，消防维保单位按规范提供维保服务2次，并配合完成消防安全相关工作2次。

【二】重要工作开展情况和工作亮点

△ 4月9日，徐州市教育局领导来校调研消防自动报警系统建设与运行情况，我校消防智能化建设获充分肯定。

△ 4月20日，针对消防水系统改造中室内架空消防管道材质使用不当问题，与施工方专题沟通，制定并落实整改方案，及时消除结构性隐患。

△ 4月29日，全力保障江苏省教育厅第19检查组校园安全检查工作，我校消防管理规范化成效获检查组好评。

△ 4月30日，配合铜山区消防大队完成校园消防设施完好性、有效性专项检查，以专业标准检验消防保障能力。

△ 4月份，我校在江苏省单位消防安全管理系统中履职评分高于95分，位居全区前列。

【三】消防安全监督检查情况通报

本月监督检查发现的问题主要集中在学生公寓，已协同学生工作处完成以下处理：

☆ 疏散通道占用：排查发现6#宿舍楼1层疏散通道被晾衣架严重占用，取证后协同学生工作处宿舍管理中心当场整改。

☆ 系统警情误报：4月，智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感火警报警11起，涉及11间寝室。经现场核查，均为学生

吸烟或其他活动引发的误报。针对相关学生进行了批评教育，并将处理记录同步反馈至学生工作处。

☆ 人为破坏设施：4月，智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感故障报警11次，涉及11间寝室。经查，均系学生自行拆除设备所致。已对涉事学生批评教育，相关记录同步反馈至学生工作处。

【四】相关消防法规学习

《中华人民共和国消防法》第64条：过失引发火灾可处10-15日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第115条“失火罪”，最高判7年有期徒刑。

《中华人民共和国消防法》第28条、第60条：占用、堵塞、封闭消防通道，个人处警告、10-15日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第139条“消防责任事故罪”，最高判7年有期徒刑。

珍爱生命从防火做起，杜绝隐患从自我做起。

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。

